

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО "УралАЗ-Энерго"


 Грига В.В.

" 28 " 05. 2024г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств

№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на вентиляцию	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			dшo, мм	dэ, мм	dшв, мм	dгвс, мм
1	ООО Гостиница "Миаскит"	Гвардейская, 7	12	11	0	5
2	ООО "Алеанд"	Калинина, 13	10	10	0	6
3	ООО ЧОП "Гранд-Системы безопасности"	Тухачевского, 7а	4	4	0	1
4	Сысолягин Д.Е.	Пбеды, 19а	4	4	0	1
5	ИП Гончарова И.В.	Романенко, 91б (Викинг)	4	4	6	5
6	автозаправка "Салават"	8 Июля, 41а	6	6	0	2
7	ИП Пинигин Б.В.	8 Июля, 41б(магазин Рыболов)	1	1	0	1
8	ООО "Агентство "Гарант-Сервис"	Автозаводцев, 55а	3	3	0	1

Главный инженер:



/ А.В. Хитева /

Главный теплотехник:



/ В.В. Уткин /

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

АО "УралАЗ-Энерго"



 Грига В.В.
" " " 2024г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств

№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на вентиляцию	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			dшo, мм	dэ, мм	dшв, мм	dгвс, мм
1	ООО "ЖКХ "Коммунальщик" админист. здание	Романенко, 22	14	14	0	5
2	ООО "УККХ "Рассвет-Энерго" админист. здание	Лихачева, 13	8	8	0	3
3	ООО "Жилищник" админист. здание	Гвардейская, 13	8	8	0	3
4	ООО "ТД "Уралимпульс"	Набережная, 29е	6	6	0	2
5	Густилина Е.В.	8 Марта, 110 павильон	3	3	0	1
6	ООО "Аспект Плюс"	Ак. Павлова	11	11	0	1
7	АО "Уралпожтехника"	Колесова, 29	7	7	0	2
8	Палтусов Д.В. Магазин "5"	8 Марта, 159а	7	7	0	0
9	ООО "Арма" Магазин "5"	МЖК-1	14	14	0	4
10	ООО "ТФ "Товары для дома"	8 Марта, 142	15	14	0	4
11	ООО "Дом Мебели Центральный"	Ак. Павлова, 23	10	10	0	3
12	ООО "Направление успеха"	Ак. Павлова, 13	13	12	0	2
13	Объединение Росинкасс	Ак. Павлова, 20а	18	18	0	4
14	ООО "Рябинка" автостоянка	Ак. Павлова	3	3	0	3
15	ООО "Рябинка" автостоянка	Набережная	5	4	0	1
16	ИП Мамедова Н.В. "Апшерон"	Ак. Павлова, 32 сев. пр.	17	17	0	5
17	ИП Петров А.Б.	8 Марта, 171А	7	7	0	1
18	Сбербанк	Автозаводцев, 23	10	10	0	2
19	ООО "Торговый дом "Элса"	Ст. Разина, 8 павильон	5	5	0	4
21	ИП Лешкина Н.Э. универмаг Миасс	Автозаводцев, 57	28	27	0	7
22	ООО "РиПО"	Автозаводцев, 61	19	19	0	6
23	ООО "МиассФарм"	Автозаводцев, 61а	11	11	0	3
24	ИП Бычкова С.Н.	Романенко, 50а	13	13	0	3

Главный инженер:



/ А.В. Хитева /

Главный теплотехник:



/ В.В. Уткин /

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")


УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "УралАЗ-Энерго"

 Грига В.В.
" " " " 2024г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств


№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на вентиляцию	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			dшo, мм	dэ, мм	dшв, мм	dгвс, мм
1	ООО Гастроном № 1	Автозаводцев, 5	11	10	0	6
2	ООО магазин № 9 "Спорт"	Ак. Павлова, 19	18	18	0	10
3	ООО "БОН"	Романенко, 91а	см. примечание 3)			5
4	ООО ТФ "Детский Мир"	ул. Ст. Разина, 12	15	15	0	4
5	ООО "УралСтройКом" торгово-офисный комплекс	Лихачева, 27А	26	26	0	8
6	Полегаев А.Г. (автомастерская "Банзай")	ул. 8 Июля, 23Б	7	7	0	4
7	Попова Т.Ф.	8 Марта, 169А	6	6	0	2
8	ООО "Кивалтон" ТК "7Я Парк"	8 Июля, 39а	19	19	16	5
9	ООО "Русская стратегия"	Колесова, 23а	7	6	0	3
10	ООО "Компания "Вездеход"	8 Июля, 9а	14	13	12	4
11	ООО "Экотайм"	Набережная, 29	20	20	24	14
12	Автошкола "Виразж"	Автозаводцев, 37а	5	5	0	1
13	ООО "Визард"	Калинина, 18	15	15	0	0
14	ИП Красильников Г.В. (магазин "Планета")	Предзаводская, 2	8	8	0	2
15	АО "Тандер"	Уральская, 1	6	6	0	2
16	ООО "Элемент-Трейд"	Уральская, 1	6	6	0	2
17	ООО "Гранд"	Набережная, 29д	8	8	0	4
18	Фонбет	Автозаводцев, 44а	4	4	0	2
19	ИП Булатова О.Х.	Автозаводцев, 23	2	2	0	0
20	ОАО "Миассводоканал" ВН-3	Чучева, 3	8	7	0	*
21	ОАО "Миассводоканал" админ. здание	Макаренко, 3	7	7	0	*
22	ОАО "Миассводоканал" ВН-4	Победы, 19	4	4	0	1
23	ОАО "Миассводоканал" КНС-3	Динамовское шоссе	см. примечание 3)			
24	ОАО "Миассводоканал" КНС-3 служ. помещение	Динамовское шоссе	см. примечание 3)			

Главный инженер:



/ А.В. Хитева /

Главный теплотехник:



/ В.В. Уткин /

Акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
456304, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Тел. 8 (351) 55-32-39; 29-15-00
Факс 8 (3513) 291500, доб. 32404
e-mail: energo@uenergo.ru <https://rm-enser.ru>

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")


УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "УралАЗ-Энерго"

 Грига В.В.
" " " 2024г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств


№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на вентиляцию	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			d _{до} , мм	d _э , мм	d _{вв} , мм	d _{гвс} , мм
1	ИП Зайцев А.Н.	8 Марта,134	9	9	0	3
2	ИП Зайцев Н.П.	Автозаводцев,10А	9	9	0	3
3	ИП Калашников И.В.	Калинина,13	17	16	7	5
5	ИП Кудрина Т.К.	Автозаводцев,52 пр.2	16	16	0	9
6	ИП Паношкина С.В.	Автозаводцев,52 пр.1	15	15	6	8
7	ИП Пархоменко О.А.	Автозаводцев,10	6	6	0	3
8	Солдаткин С.М.	Романенко,20А	12	11	0	6
9	ИП Шрон С.Ю. (БОЦ)	Лихачева, 47А	16	16	0	7
10	ИП Шрон С.Ю.	Лихачева, 35А	14	14	0	3
	ИП Буриева О.Б. магазин "5-ка"	Инструментальщиков, 2	7	7	0	
11	ЗАО "ИКС5 Недвижимость" маг."5"	Лихачева, 28	9	9	5	5
12	ОАО "Российские железные дороги"	Ак. Павлова	38	33	14	8
13	ОАО АК Сбербанк России	Романенко,50А	см. примечание 3)			11
14	Обл. гос. учреждение "ИД "Губерния"	8 Марта,130	13	12	0	4
15	ООО "Дом Мебели "Центральный"	Ак. Павлова,23	10	10	0	3
16	ООО "Ильмены плюс" гостиница	Автозаводцев,34	18	17	0	5
17	ООО "Ильмены плюс" кулинария	Автозаводцев,34	6	6	0	3
18	МУП "УПП МГО"	р-он ж/д вокзала	6	6	0	1
19	ООО "Челябоблкоммуэнерго"	Ак. Павлова,6А	7	7	0	2
20	магазин Рыболов	8 Июля, 41в	2	2	0	0
21	автозаправка "Салават"	8 Июля, 41б	7	7	0	2
22	ООО "Элвин"	Набережная, админ. корпус	9	8	0	3
23	ИП Печерских Т.А.	Романенко,50	12	12	0	4
24	ЭкоТайм кулинария	Орловская, 13а	1	1	0	1

Главный инженер:

 / А.В. Хитева /

Акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
456304, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Главный теплотехник:

 / В.В. Уткин /

Тел. 8 (351) 55-32-39; 29-15-00
Факс 8 (3513) 291500, доб. 32404
e-mail: energo@uenergo.ru <https://rm-enser.ru>

УРАЛАЗ - ЭНЕРГО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО "УРАЛАЗ-ЭНЕРГО")

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор
АО "УралАЗ-Энерго"



 Грига В.В.
" " " 2024г.

ТАБЛИЦА
расчетных диаметров дроссельных устройств


№п/п	Наименование организации	АДРЕС	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на отопление	Диаметр отверстия сопла элеватора	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на вентиляцию	Диаметр отверстия дроссельной шайбы на ГВС
			dшo, мм	dэ, мм	dшв, мм	дрвс, мм
1	ООО "Планета Авто Групп"	Лихачева, 26а	13	13	0	5
2	ЧАКБ Челябиндбанк ОАО филиал "Золотая долина"	Ак. Павлова, 29	13	12	3	7
3	ЗАО "Полиграф"	Романенко, 91А	см. примечание 3)			8
4	ООО "Проект-сервис"	Автозаводцев, 54 пр.	7	7	0	4
5	ООО "Проект-сервис"	Уральская, 6	7	7	0	4
6	ООО "Проект-сервис"	Ст.Разина, 12	10	10	0	5
7	ООО "МИМ"	Романенко, 99	6	6	0	3
8	ИП Иванова Н.Г.	Уральская, 6	6	6	0	3
9	ИП Лешкина Н.Э. Универмаг "Миасс"	Автозаводцев, 57	25	24	20	10
10	ИП Сычев А.Л.	Романенко, 50А (ИКК)	см. примечание 3)			8
11	ОАО "Челябинвестбанк"	Автозаводцев, 30 офис	16	15	6	4
12	ОАО "Челябинвестбанк"	Романенко, 50 доп. офис	13	13	0	4
13	ОАО "Челябинвестбанк"	Романенко, 50Б дизельная	13	12	0	4
14	ООО "Арма"	МЖК - 1 маг-н 5-ка	13	12	0	4
15	ПАО «Ростелеком»	Ак. Павлова, 32	7	7	0	2
16	ПАО «Ростелеком»	Романенко, 44	40	39	0	9
17	ИП Леопольд В.В.	Чучева, 1	11	11	4	4
18	Миасская автошкола "ДОСААФ"	автошкола	см. примечание 3)			
19	Миасская автошкола "ДОСААФ"	гараж автошколы	см. примечание 3)			
20	АО АЗ "Урал" ВПЧ - 16	Предзаводская	16	15	0	7
21	АО АЗ "Урал" ВПЧ - 16 гараж	Предзаводская	4	4	0	3
22	ОАО МРСК Урала "Челябэнерго"	Ак. Павлова, гараж	см. примечание 3)			
23	ОАО МРСК Урала "Челябэнерго"	Ак. Павлова, мастерская	см. примечание 3)			
24	ОАО МРСК Урала "Челябэнерго"	Ак. Павлова, 6	13	13	0	7
25	ООО "МПП "Авто Плюс"	Парковая, 2	см. примечание 3)			

Главный инженер:



/ А.В. Хитева /

Главный теплотехник:



/ В.В. Уткин /

Акционерное общество «УралАЗ-Энерго»
456304, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Тел. 8 (351) 55-32-39; 29-15-00
Факс 8 (3513) 291500, доб. 32404
e-mail: energo@nenergo.ru <https://rm-enser.ru>

Примечания:

- 1) Отверстия дроссельных диафрагм должны быть выполнены с допуском не более + 0,5 мм; - 1 мм;
- 2) При расчетном диаметре диафрагмы менее 5 мм избыточный напор дросселировать в двух диафрагмах, устанавливая их последовательно (на расстоянии не менее 10 диаметров трубопровода), либо на подающем и обратном трубопроводах.
Диаметр дроссельных шайб: 6мм - на подающем трубопроводе и 5 мм - на обратном трубопроводе. (для прямооточных отопительных систем)
Диаметр дроссельных шайб: 5мм - на обратном трубопроводе (для системы ГВС)
Диаметр сопла расчетный (для элеваторных систем).
- 3) ***Дроссельное устройство не устанавливается.***
- 4) Дроссельное устройство устанавливается во фланце запорной арматуры (на выходе с отопительной системы после задвижки по ходу воды) на подающем или обратном трубопроводе в зависимости от гидравлического режима потребителя.
- 5) **По дополнительным вопросам при установке дроссельных устройств обращаться по телефону:**
29-21-86 контактное лицо: Хитева А.В.